

Eske Toft

Emne: VS: Opdatering af krav i tilladelse til nedsivning Bagsværdvej 133 A-K
Vedhæftede filer: Tilladelse til nedsivning Bagsværdvej 133 A-K, 2012.pdf

Fra: Claus Frydenlund <TMFCLF@gladsaxe.dk>

Sendt: 1. december 2020 16:37

Til: bestyrelsen@133.dk

Emne: Opdatering af krav i tilladelse til nedsivning Bagsværdvej 133 A-K

Til Eske Toft

I forlængelse af behagelige telefonsamtale vil jeg lige opsummere følgende:

I må godt bruge ca. 1.000 kg salt pr. år

Jeg har beregnet, at I må bruge **ca. 967 kg ~ 1 ton** vejsalt pr. år til glatførebekæmpelse, se tabel nedenfor. Grundvandet under Gladsaxe Kommune har en gennemsnitlig koncentration af chlorid på ca. 50 mg/l og som udgangspunkt må vi ikke tillade at der tilføres stoffer til grundvandet som kan forurene dette.

MEN I skal dog opgøre hvor meget salt I bruger pr. år og gemme disse opgørelser i mindst 5 år. Vi kan anmode om at få jeres opgørelse tilsendt.

Til sammenligning kan jeg oplyse, at kravværdien til drikkevand er 250 mg/l chlorid.

Dog vil vi **anbefale**, at I bruger så lidt salt som muligt.

I skal ikke udtage vandprøver

Det er et krav i jeres tilladelse til nedsivning, at der skal udtages en vandprøve fra prøvetagningsbrøndene på faskine 1,2 og 3 i februar/marts måned og igen umiddelbart inden udskiftning af filer. Dette krav bortfalder, da det er oplyst, at sandfang og filterbrønde tømmes en gang pr. år og at filtrene også skiftes en gang pr. år. Så længe både sandfang og filterbrønde tømmes en gang pr. år og at filtrene skiftes er det vores vurdering, at der IKKE er behov for at udtage vandprøver. Kopi af tilladelsen er vedhæftet.

Øvrige vilkår i tilladelsen fastholdes.

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Input

Areal	18072	[m ²]
Årlig nedbør	650	[mm]
Cl grænse	50	[mg/L]

Output

Vand volumen	11746800	[L/år]
Saltmængde	967,8701408	[kg/år]

Med venlig hilsen

Claus Frydenlund
Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Direkte telefon: 39 57 59 32

Mobil nr.: 21 67 46 17

E-mail: tmfclf@gladsaxe.dk

NB ! Officiel elektronisk post bedes sendt til : miljo@gladsaxe.dk

Hjemmeside: gladsaxe.dk

miljo@gladsaxe.dk



GLADSAXE
KOMMUNE

Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk

Følg med i lokalt, regionalt og nationalt erhvervsstof

Tilmeld dig nyhedsbrevet her www.gladsaxe.dk/nyhedsbrevhverv

Besøg www.gladsaxe.dk/erhverv

Gladsaxestrategien 2018-2022



Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for Gladsaxe Kommune. [Her](#) kan du se, hvordan vi behandler dine personoplysninger og læse mere om dine rettigheder.