

Ejerforeningen 3Q-Bagsværd
Bagsværdvej 133E kld.
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Ejerforeningen 3Q

Rapportnr.: AR-22-CG-22113751-01
Batchnr.: EUDKVE-22113751
Kundenr.: CA0003013
Modt. dato: 17.10.2022

Analyserapport

Prøvested: Ejerforeningen 3Q-Bagsværd - Varmt Brugsvand - / 5159155000
Prøvetype: Varmt brugsvand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 17.10.2022 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MN2J
Analyseperiode: 17.10.2022 - 02.11.2022

Prøvemærke: køkkenvask

Lab prøvenr:	835-2022-81162859	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	--------------------------	-----	--------	----------

Mikrobiologi

Legionella	1000	CFU/l		100	ISO 11731:2017	A
------------	------	-------	--	-----	----------------	---

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				SSI vejledning	
Prøvetagningmetode	Normal				SSI 1. udg. 2000	
Vandtemperatur ved konstant	54.0	°C			DS/EN ISO 19458	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Lavt til moderat antal legionellabakterier. Det skal overvejes, om der kan foretages enkle forbedringer af anlægget, fx driftstemperaturer, fjernelse af døde ender.

Reference: Legionella i varmt brugsvand, 2000. Statens Seruminstitut, Den centrale afdeling for sygehushygiejne.

Kopi til:

Ejerforeningen 3Q-Bagsværd, Eske Toft, Bagsværdvej 133E kld., 2800 Kgs.Lyngby

02.11.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.